# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
- ZIĘBICE -
10. 11. 2026
WPŁYNĘŁO DNIA
PODPIS 3491/26

HK.9020.1.115.2026
Ząbkowice Śląskie, 10.11.2026 r.

**Burmistrz Ziębic**

OCENA JAKOŚCI WODY nr 107/26
przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Nazwa urządzenia wodociągowego: **Dębowiec.**

Źródło wody: ujęcie podziemne w Dębowcu.

Strefa zaopatrzenia: Gmina Ziębice - Dębowiec, Osina Wielka, Kalinowice Górne, Kalinowice Dolne, Wigańcice, Bożnowice, Nowina, Jasienica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich działając na podstawie art. 37av ust. 1 pkt 7 i 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416, z 2026 r. poz. 605) w związku z art. 4a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757, z 2026 r. poz. 605) i w związku z § 3 pkt. 1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranych w punktach zgodności w ramach kontroli wewnętrznej przez ZWiK Sp. z o.o. Ziębice z sieci urządzenia wodociągowego Dębowiec stwierdza, że woda w zakresie badanych parametrów **spełnia wymagania** określone w cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę oparto na wynikach:
kod próbki / punkt poboru / data pobrania / badane parametry:

- 2393/w/26/Z / Dębowiec dz. geod. nr 203 – SUW woda uzdatniona / 19.10.2026 r. / barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, smak, zapach, żelazo, mangan, liczba mikroorganizmów w temp. 22 st. C, bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki jelitowe,
- 2394/w/26/Z / Bożnowice dz. geod. 102/1 – przepompownia / 19.10.2026 r. / barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, smak, zapach, żelazo, mangan, liczba mikroorganizmów w temp. 22 st. C, bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki jelitowe,
- 2395/w/26/Z / Nowina 7 - budynek mieszkalny / 19.10.2026 r. / barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, smak, zapach, żelazo, mangan, liczba mikroorganizmów w temp. 22 stp. C, bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki jelitowe,
- 2396/w/26/Z / Wigańcice 18 C - budynek mieszkalny / 19.10.2026 r. / barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, smak, zapach, żelazo, mangan, liczba mikroorganizmów w temp. 22 stp. C, bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki jelitowe,



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śląskich
ul. Kłodzka 2
57-200 Ząbkowice Śląskie
+48 74 81 66 750
psse.zabkowiceslaskie@sanepid.gov.pl
adres e-doręczeń – AE:PL-11323-91922-RUWRW-15

vide: sprawozdania z badań: nr sprawozdanie z badań nr 2113/ws/2026, 2114/ws/2026, 2115/ws/2026, 2116/ws/2026 z dnia 22.10.2026 r.

**Ireneusz Drobnicki**
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich
/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:
1. Adresat – *eDoręczenia PURDE*

Do wiadomości:
1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Wałowa 51, 57-220 Ziębice - eDoręczenia PURDE
2. Sekcja HK w/m EZD

Wyk. PG/PG